의무실안내 ☎ 031-288-0019

응급 비상 연락망 & 비상대피로

● 구급 기관 비상연락망

구분	명칭	이동방법	소요시간	연락방법	전화
병원	강남병원	차량	10분	전화	031)300-0114
소방서	용인소방서		10분		1688-1190
경찰서	용인경찰서		8분		1566-0112
파출소	상갈파출소		3분		031)283-2112

● 비상대피로

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : qMgawDQEBYw=

시점확인 진본 2023-11-02 21:07:59 KST 정부시점확인센터

원칙을 세우는 바른 사람들

사단법인 안전보건진흥원

수신자 :수신자 참조
(경유)

제 목 :유기시설 또는 유기기구 안전성검사 결과 통보서

1. 귀 기관(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관광진흥법 시행규칙 제40조(유기시설 또는 유기기구의 안전성검사 등)와 유기시설 또는 유기기구 안전성검사 등의 기준 및 절차[문화체육관광부 고시 제2022-62호(2023. 1. 1.)]에 따라 우리 ㈔안전보건진흥원에서 (주)조원관광진흥 유기시설 또는 유기기구에 대하여 2023. 10. 30. (월) 검사 완료한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사 결과 통보서를 붙임으로 제출합니다.

별 첨 1. 유기시설 또는 유기기구 안전성검사 결과 통보서 1부. 끝.

사단법인 안전보건진흥원 이사장

수신자 경기도 용인시장(관광과장), (주)조원관광진흥

시 행 안전성검사본부 231102-안0445호 2023. 11. 2.(목)
우 153-829 서울특별시 금천구 범안로 1152. 독산빌딩 (3F~8F)
전 화 02-804-7900 FAX 02-809-7900 http://www.shai.or.kr

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : qMgawDQEBYw=

[별지 제4호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 결과 통보서

검사구분	☐ 허가전검사	☑ 정기검사	☐ 재검사
업체명	(주)조원관광진흥	사 업 자 등록번호	135-81-05111
대표자	정원석	차기검사 신청기간	2024년 1월 ~ 검사만료일 전
주 소	경기도 용인시 기흥구 민속촌로 90	전화번호	031-288-0000

검 사 인 원	소 속	성 명	분 야	비 고
검사책임자	사) 안전보건진흥원	김 승 호	산업안전	-
검사요원	사) 안전보건진흥원	이 무 현	기 계	-

검사장비	검 사 장 비 명	측 정 범 위
	절연저항계	0MΩ-2000MΩ
	접지저항계	0Ω-2000Ω

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이 유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2023년 10월 30일

검사책임자 : 김 승 호 (인)

사단법인 안전보건진흥원 직인

위 성적서는 KOLAS 공인검사성적서와 무관합니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : qMgawDQEBYw=

[별지 제6호 서식]

2023년 ☐ 허가전검사 ☑ 정기검사 ☐ 재검사 결과

☐ 업체명 : (주)조원관광진흥

일련번호	유기시설 또는 유기기구명	검사결과	검 사 의 견	비 고
1	범퍼카 (대표기구명: 범퍼카)	적합	특이사항 없음	-
2	훼미리코스타 (대표기구명: 미니코스타)	적합	특이사항 없음	-
3	바이킹 (대표기구명: 바이킹)	적합	특이사항 없음	-
4	회전목마 (대표기구명: 회전목마)	적합	특이사항 없음	-
5	보트라이드 (대표기구명: 래피드라이드)	적합	특이사항 없음	-
6	순환열차 (대표기구명: 꼬마기차)	적합 (개선필요)	1. 파손된 전원 공급라인 교체	-
7	미니바이킹 (대표기구명: 바이킹)	적합	특이사항 없음	-
8	한국민속촌 전설의고향 (대표기구명: 궤도자동차)	적합	특이사항 없음	-
9	바운스스핀 (대표기구명: 점프보트)	적합	특이사항 없음	-
10	드롭앤트위스트미니 (대표기구명: 타워라이드)	적합	특이사항 없음	-
11	드롭앤트위스트 (대표기구명: 타워라이드)	적합	특이사항 없음	-
12	크레이지스윙 (대표기구명: 허리케인)	적합 (개선필요)	1. 기어 점검구 사용할 수 있는 상태로 관리	-
13	티컵 (대표기구명: 티컵)	적합 (개선필요)	1. 1번 승용물 손잡이 보수	-

※ 특기사항

1. 기계구조물 및 용접부는 지속적인 관리 관찰을 요함.
2. 본 검사결과는 차기 검사일까지 유기시설 또는 유기기구의 품질을 보증하는 것은 아닙니다.
3. 문체부고시 제2022-62호의 검사항목을 참고하여 일일안전점검정비 의무를 준수하시기 바랍니다.

(주)신 화 소 방 엔 지 니 어 링

㊐446-594 경기도 용인시 기흥구 구갈동 396 한양상가 304호 /☎(031) 284-1119 / FAX(031) 225-4589

문서번호 : 신2403 -06 -01

시행일자 : 2024. 03. 06

수 신 : 한국민속촌

참 조 : 소방안전관리자

제 목 : 소방시설 자체점검결과 보고(작동점검)

선결			지시		
접수	일자		결재·공람		
	번호				
처리과					
담당자					

1. 귀 빌딩의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 동법 시행규칙 제18조 및 제19조에 따라 2024년도 자체점검(작동점검)을 실시하고 그 결과를 제출하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

▣ 건 물 현 황

건 물 명	주 소	연면적(㎡)	비고
한국민속촌	경기도 용인시 기흥구 민속촌로 90	7,518.88	

(주)신 화 소 방 엔 지 니 어 링 대 표

〔TEL : 031-284-1119, FAX : 031-225-4589〕

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4호서식]

소방시설등 작동점검[√] 종합점검(최초점검[ ] 그 밖의 점검[ ]) 점검표

□ 특정소방대상물

건물명(상호)	한국민속촌	대상물 구분	관광휴게시설
소 재 지	경기도 용인시 기흥구 민속촌로 90		

□ 소방시설등 점검결과

구분	해당설비	점검결과	구분	해당설비	점검결과
소화설비	[√]소화기구 및 자동소화장치		피난구조설비	[√]피난기구	
	[√]소화기구 (소화기 · 자확 · 간이)			[√]공기안전매트 · 피난사다리 (간이)완강기 · 미끄럼대 · 구조대	
	[ ]주거용주방자동소화장치	×		[ ]다수인피난장비	○
	[ ]상업용주방자동소화장치			[ ]승강식피난기	
	[ ]캐비닛형자동소화장치			하향식피난구용내림식 사다리	
	[ ]가스 · 분말 · 고체자동 소화장치				
	[ ]옥내소화전설비	/		[ ]인명구조기구	/
	[ ]스프링클러설비	/		[√]유도등	×
	[ ]간이스프링클러설비	/		[ ]유도표지	/
	[ ]화재조기진압용스프링클러 설비	/		[ ]피난유도선	/
	[ ]물분무소화설비	/		[ ]비상조명등	/
	[ ]미분무소화설비	/		[√]휴대용비상조명등	×
	[ ]포소화설비	/	소화용수설비	[ ]상수도소화용수설비	/
	[ ]이산화탄소소화설비	/		[ ]소화수조 및 저수조	/
	[ ]할론소화설비	/		[ ]거실제연설비	/
	[ ]할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비	/		[ ]부속실 등 제연설비	/
	[ ]분말소화설비	/		[ ]연결송수관설비	/
	[ ]강화액소화설비	/	소화활동설비	[√]연결살수설비	○
	[ ]고체에어로졸소화설비	/		[ ]비상콘센트설비	/
	[ ]옥외소화전설비	/		[ ]무선통신보조설비	/
경보설비	[ ]단독경보형감지기	/			
	[√]비상경보설비	○		[ ]연소방지설비	/
	[√]자동화재탐지설비 및 시각경보기	×			
	[ ]비상방송설비	/	기 타	[√]방화문, 방화셔터	○
	[ ]통합감시시설	/		[ ]비상구, 피난통로	/
	[ ]자동화재속보설비	/		[ ]방 염	/
	[ ]누전경보기	/			
	[√]가스누설경보기	○	비 고		

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

□ 다중이용업소 안전시설등 점검결과

구분	해당설비	점검결과	구분	해당설비	점검결과
소화설비	[ ]소화기 또는 자동확산소화기	/	비상구	[ ]방화문	/
	[ ]간이스프링클러설비	/		[ ]비상구(비상탈출구)	/
경보설비	[ ]비상경보설비 또는 자동화재탐지설비	/	기 타	[ ]영업장 내부 피난통로	/
				[ ]영상음향차단장치	/
피난구조설비	[ ]가스누설경보기	/		[ ]누전차단기	/
	[ ]피난기구	/		[ ]창 문	/
	[ ]피난유도선	/		[ ]피난안내도 · 피난안내영상물	/
	[ ]유도등, 유도표지 또는 비상조명등	/		[ ]방염대상물품	/
	[ ]휴대용비상조명등	/	비 고		

□ 점검업체(점검인력) 현황

구분	성명	자격구분	자격번호	점검참여일(기간)	서명
주인력	이 영 두	소방시설관리사	제2011-47호	03.06 ~ 03.06	(서명)
보조인력	안 효 진	소방설비기사	12201011060X	03.06 ~ 03.06	(서명)
보조인력	김 진 욱	소방기술인정자격	2019-09-00546L	03.06 ~ 03.06	(서명)
보조인력					(서명)
보조인력					(서명)
보조인력					(서명)
보조인력					(서명)

점검기간(일자): 2024 년 03 월 06 일부터 2024 년 03 월 06 일 까지 (총 점검일수: 1 일)

소방시설관리업체(등록번호):(주)신화소방엔지니어링 (제2013-01호)

대 표 자: 이 영 두 (인)

□ 점검번호 구분(대분류-중분류-소분류)

대분류 (설비구분)	소화기구 및 자동소화장치를 '1' 번으로 하여 설비별 순차적으로 번호를 부여하여 다중이용업소 '32' 번까지로 함
중분류 (단위구분)	각 설비별 점검단위에 따라 'A' 부터 알파벳 순서대로 부여함
소분류 (점검항목)	각 설비별 점검단위 내의 점검항목에 따라 '001' 부터 순서대로 부여함

※ 소방시설, 다중이용업란의 [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.
※ 소방시설등 (종합정밀,작동기능)점검결과보고서의 '각 설비별 점검결과' 에는 본 서식의 점검번호를 기재한다.
※ 자체점검결과(보고서 및 점검표)를 2년간 보관하여야 한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

4. 소방시설등 불량세부사항 - 한국민속촌

24.03.06

설비명	점검번호	불량내용
		가족공원
소화설비	1-A-004	B1F 우측실 내 소화기 비치요함
소화설비	1-A-004	B1F 좌측실 내 소화기 비치요함
		레일로드
경보설비	15-H-001	1F 수신기 전원공급불량
경보설비	15-E-002	2F 발신기 내 지구경종 작동불량
피난구조설비	21-A-004	2F~1F 계단통로유도등 점등불량
피난구조설비	21-A-004	1F 주출입문 피난구유도등 점등불량
		장터
피난구조설비	21-A-003	1F 피난구유도등 조도불량
		전통민속관
경보설비	15-D-009	1F 7-5 앞 천장 차동식감지기 작동불량
경보설비	15-D-009	1F 7-10 앞 천장 차동식감지기 작동불량
		귀신의집
피난구조설비	21-A-004	1관 측간귀신 해우소 옆 복도통로유도등 예비전원불량
피난구조설비	22-B-005	3관 카트 탑승장 내 휴대용비상조명등 점등불량
		사무동
피난구조설비	21-A-004	B1F 주방 입구 피난구유도등 예비전원불량

소방시설등의 세부현황

1. 소화기구, 자동소화장치

구분	[√] 소화기		[ ]간이소화용구		[√]자동 확산소화기	[ ] 자동 소화장치	비 고
	[√] 분말	[√] 기타	[ ] 투척용	[ ] 기타			
합계 / 동명	58	k급-9 분말20-1			29		
사무동	15				2		
유아휴게실	5						
길목집	4	k급-1			2		
한국관	5	k급-1			6		
장터	7	k급-5			15		
전통민속관	7						
귀신의집	6						
푸드빌리지	2	분말20kg-1			1		
레일로드	5	k급-1			1		
테라스그린	1	k급-1			2		
가족공원	1						
비 고	※ [ ]에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 수량을 기입하며, 설비현황에 대하여 기입란이 부족한 경우 서식을 추가하여 작성할 수 있습니다.						

2. 수계소화설비(공통사항)

수원	주된수원	◦ 설비의 종류: [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비 [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비 [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비 ◦ 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) ◦ 흡입방식: [ ]정압 [ ]부압, ◦ 유효수량: ( )㎥
	보조수원	◦ 설치장소: 동명( ) 실명( ), ◦ 유효수량: ( )㎥
가압 송수 장치	[ ]고가수조	◦ 설비의 종류: [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비 [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비 [ ]물분무소화설비 [ ]포소화설비 ◦ 설치장소: 동명( ) 실명( ), ◦ 유효낙차: ( )m
	[ ]압력수조	◦ 설비의 종류: [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비 [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비 [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비 ◦ 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) ◦ 수조용량: ( )ℓ, 수조가압압력:( )MPa ◦ 자동식공기압축기 용량:( )㎥/min, 동 력:( )Kw
	[ ]가압수조	◦ 설비의 종류: [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비 [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비 [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비 ◦ 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) ◦ 수조용량: ( )ℓ, 수조가압압력:( )MPa ◦ 가압가스의 종류: [ ]공기 [ ]불연성가스( )

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

가압 송수 장치	[ ]펌프방식	◦ 설비의 종류:[ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비 [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비 [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비 ◦ 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) ◦ 주펌프 전양정:( )m, 토출량:( )ℓ/min [ ]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타 ◦ 예비펌프 전양정:( )m, 토출량:( )ℓ/min [ ]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타 ◦ 충압펌프 전양정:( )m, 토출량:( )ℓ/min ◦ [ ]물올림장치(유효수량: ( )ℓ, 급수배관: ( )㎜ ◦ 기동장치: [ ]기동용수압개폐장치, [ ]ON/OFF 방식 [ ]압력챔버(용량:( )ℓ, 사용압력:( )MPa [ ]기동용압력스위치([ ]부르동관식 [ ]전자식 [ ]그 밖의 것) ◦ [ ]감압장치 [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 설치장소:( )
송수구	[ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비 [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비 [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비 ◦ 설치장소:( ), [ ]쌍구형 ( )개/[ ]단구형 ( )개
비상전원	[ ]자가발전설비([ ]소방전용 [ ]소방부하겸용 [ ]소방전원보존형 [ ]기타( )) [ ]비상전원수전설비 [ ]축전지설비 [ ]전기저장장치 ◦ 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( )

3. 수계소화설비(개별사항)

[ ] 옥내 소화전	◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 ◦ 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수: ( )개
[ ] 옥외 소화전	◦ 설치개수: ( )개
[ ] 스프링 클러설비	◦ 종류: [ ]습식 [ ]부압식 [ ]준비작동식 [ ]건식 [ ]일제살수식 ◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
[ ] 간이스 프링클러설 비	◦ 종류: [ ]펌프 [ ]캐비닛 [ ]상수도 ◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
[ ] 화재 조기진압 용	◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
[ ] 물분 무소화설 비	◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
[ ] 미분 무소화설 비	◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
[ ] 포 소화설비	[ ]포워터스프링클러설비 [ ]포헤드설비 [ ]고정포방출설비 [ ]기타( ) ◦ 소화약제 [ ]단백포 [ ]합성계면활성제포 [ ]수성막포 [ ]내알코올포 ◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층

4. 가스계소화설비(개별사항)

[ ]이산화탄소 [ ]할론 [ ]할로겐화합물 및 불활성기체 [ ]분말 [ ]강화액 [ ]고체에어로졸	[ ]전역방출 [ ]국소방출 [ ]호스릴 / [ ]고압식 [ ]저압식 / [ ]축압식 [ ]가압식 ◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 ◦ 저장용기 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 ( )층, [ ]전용실 [ ]기타( ) 수량: ( )[ ]㎏,[ ]㎥ ( )ℓ ( )개 ◦ 소화약제 [ ]이산화탄소 [ ]할론1301 [ ]할론2402 [ ]할론1211 [ ] 할론104 [ ]FC-3-1-10 [ ]HCFC BLEND A [ ]HCFC-124 [ ]HFC-125 [ ]HFC-227ea [ ]HFC-23 [ ]IG-541 [ ]IG-100 [ ] 기타( ) [ ]제1종분말 [ ]제2종분말 [ ]제3종분말 [ ]제4종분말

5. 경보설비

[ ]단독 경보형감지기	◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 ◦ 주전원 [ ]상용전원 [ ]건전지
[√] 비상 경보설비	[√]비상벨설비 [ ]자동식사이렌설비 ◦ 설치장소:동명(푸드빌리지)[√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층~[√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 조작장치 설치장소: 동명(귀신의집) [√]지상/[ ]지하 (1)층 실명(출입문 앞) ◦ 설치장소:동명(레일로드)[√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(2)층~[√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 조작장치 설치장소: 동명(레일로드) [√]지상/[ ]지하 (1)층 실명(출입문 앞) ◦ 설치장소:동명(테라스그린)[√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(2)층~[√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 조작장치 설치장소: 동명(테라스그린) [√]지상/[ ]지하 (1)층 실명(주방 앞) ◦ 설치장소:동명(가족공원)[√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층~[ ]지상/[√]지하(1)층 ◦ 조작장치 설치장소: 동명(가족공원) [√]지상/[ ]지하 (1)층 실명(통로 앞)
[√] 자동화재 탐지설비	◦ 수신기 위치: 동명(사무동) [√]지상/[ ]지하 (1)층 실명(사무실 내) ◦ 설치장소: 동명(사무동) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(2)층 ~ [ ]지상/[√]지하(1)층 ◦ 수신기 위치: 동명(유아휴게실) [√]지상/[ ]지하 (1)층 실명(출입문앞) ◦ 설치장소: 동명(유아휴게실)[√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [√]지상/[]지하(1)층 ◦ 수신기 위치: 동명(길목집) [√]지상/[ ]지하 (1)층 실명(창고 내) ◦ 설치장소: 동명(길목집) [√]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 ◦ 수신기 위치: 동명(한국관) [√]지상/[ ]지하 (1)층 실명(창고 내) ◦ 설치장소: 동명(한국관) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [ ]지상/[√]지하(1)층 ◦ 수신기 위치: 동명(장터) [√]지상/[ ]지하 (1)층 실명(장터 내) ◦ 설치장소: 동명(장터) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 수신기 위치: 동명(전통민속관) [√]지상/[ ]지하 (1)층 실명(민속관 내) ◦ 설치장소: 동명(전통민속관)[√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [√]지상/[]지하(1)층 ◦ 수신기 위치: 동명(귀신의 집) [√]지상/[ ]지하 (1)층 실명(출입문 앞) ◦ 설치장소: 동명(귀신의집) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 경보방식 [√]전층경보 [ ]우선경보, 시각경보기 [√]유 [ ]무 ◦ 감지기종류 [√]열 [√]연기 [ ]그 밖의 것([ ]불꽃 [ ]아날로그식 [ ]복합형)
[ ] 비상 방송설비	[ ]전용 [ ]겸용 / [ ]전층경보 [ ]우선경보 ◦ 증폭기 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( )
[ ] 자동화재 속보설비	◦ 속보기 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( )
[ ] 통합 감시시설	◦ 주수신기 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) ◦ 부수신기 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) ◦ 정보통신망 [ ]광케이블 [ ]기타( ) / 예비선로 [ ]유 [ ]무
[ ] 누전 경보기	◦ 수신기 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) ◦ 수신기 형식 [ ]1급 [ ]2급, 차단기구 [ ]무 [ ]유(설치장소:)
[√] 가스누설 경보기	◦ [√]단독형 [ ]분리형, 사용가스종류 [√]LNG [ ]LPG, 경계구역 수: (8)개 ◦ 수신기 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) ◦ 차단기구 [ ]무 [√]유(설치장소: 사무동주방, 길목집주방, 한국관1층, 장터주방, 푸드빌리지주방, 레일로드주방, 테라스그린주방)

6. 피난구조설비

[√] 피난기구	◦ 종류: [ ]피난사다리 [√]완강기 [ ]다수인피난장비 [ ]승강식피난기 [ ]미끄럼대 [ ]피난교 [ ]피난용트랩 [ ]구조대 [ ]간이완강기 [ ]공기안전매트 ◦ 설치장소: 동명(테라스그린) [ ]전체층/[√]일부층 [√]지상/[ ]지하(2)층 ~ [√]지상/[ ]지하(2)층 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
[ ] 인명구조기구	◦ 종류: [ ]방열복/ 방화복 [ ]공기호흡기 [ ]인공소생기 ◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 ◦ 대상물의 용도: [ ] 5층이상 병원 [ ] 7층이상 관광호텔 [ ] 이산화탄소소화설비 설치 [ ] 지하역사·백화점·대형점포·쇼핑센타·지하상가·영화상영관
[√]유도등	◦ 종류: [√]피난구 [√]통로 [ ]객석유도등 [ ]유도표지 [ ]피난유도선 ◦ 설치장소: 동명(사무동) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(2)층 ~ [ ]지상/[√]지하(1)층 ◦ 설치장소: 동명(유아휴게실) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 설치장소: 동명(길목집) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 설치장소: 동명(한국관) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [ ]지상/[√]지하(1)층 ◦ 설치장소: 동명(장터) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 설치장소: 동명(전통민속관) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 설치장소: 동명(귀신의집) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 설치장소: 동명(푸드빌리지) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 설치장소: 동명(레일로드) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(2)층 ~ [√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 설치장소: 동명(테라스그린) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(2)층 ~ [√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 설치장소: 동명(가족공원) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [ ]지상/[√]지하(1)층
[ ]비상조명등	◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 ◦ 비상전원 [ ]자가발전설비 [ ]축전지설비 [ ]내장형
[√]휴대용 비상조명등	◦ 설치장소: 동명(귀신의집) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(1)층 ~ [√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 설치장소: 동명(레일로드) [ ]전체층/[√]일부층 [√]지상/[ ]지하(2)층 ~ [√]지상/[ ]지하(2)층 ◦ 설치장소: 동명(테라스그린) [√]전체층/[ ]일부층 [√]지상/[ ]지하(2)층 ~ [√]지상/[ ]지하(1)층 ◦ 전원 [√]건전지식 [ ]충전식 배터리식

7. 소화용수설비

[ ]상도 소화용수	◦ 설치장소:( ), 소화전 호칭지름: ( )㎜
[ ]소화수조	[ ]전용 [ ]겸용 / [ ]흡수식 [ ]가압식 / [ ]일반수조 [ ]그 밖의 것 / 유효수량:( )㎥ ◦ 가압송수장치 전양정:( )m, 토출량:( )ℓ/min, [ ]전동기/[ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타) ◦ [ ]물올림장치 유효수량: ( )ℓ, 급수배관: ( )㎜ ◦ 기동스위치 설치장소: [ ]채수구 부근 [ ]방재실 [ ]기타( ) ◦ 채수구 구경: ( )㎜, 흡수관 투입구: 가로 ( )㎝ 세로 ( )㎝ / 직경 ( )㎝

8. 소화활동설비

[ ] 제연설비	[ ] 거실	◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 ◦ 방식 [ ]단독 [ ]공동 [ ]상호 [ ]기타( ) ◦ 기동장치 [ ]자동(감지기 연동) [ ]수동 [ ]원격 ◦ 제연구획면적 최대: ( )㎡ / 구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그 밖의 것:( ) ◦ 제연구역 출입문 [ ]상시폐쇄(자동폐쇄장치) [ ]상시개방(감지기에 의한 닫힘) ◦ 급기용송풍기 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) 전동기 ( )㎾, 풍량 ( )㎥/min, 정압 ( )㎜Aq ◦ 배출용송풍기 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) 전동기 ( )㎾, 풍량 ( )㎥/min, 정압 ( )㎜Aq ◦ 배출구 [ ]천장면 [ ]천장직하 [ ]기타( ) / 옥외배출구 [ ]옥상 [ ]기타( ) 풍도구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그 밖의 것( ) / 구획댐퍼 [ ]유 [ ]무 ◦ 유입공기배출 [ ]자연배출 [ ]기계배출 [ ]배출구 [ ]제연설비 ◦ 급기구 [ ]강제유입 [ ]자연유입 [ ]인접구역유입 풍도구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그 밖의 것( ) / 구획댐퍼 [ ]유 [ ]무
	[ ] 전실	◦ 설치대상: 동명(, , , ,) 특별피난계단 ( )개소, 비상용승강기 ( )대 ◦ 방식 [ ]부속실 [ ]계단실 및 부속실 [ ] 계단실 [ ] 비상용승강기승강장 ◦ 기동방식 [ ]전층 [ ]부분층(개층) / 댐퍼개방감지기 [ ]전용 [ ]겸용 ◦ 급기용송풍기 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) 전동기 ( )㎾, 풍량 ( )㎥/min, 정압 ( )㎜Aq ◦ 배출용송풍기 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) 전동기 ( )㎾, 풍량 ( )㎥/min, 정압 ( )㎜Aq ◦ 제연구역 출입문 [ ]상시폐쇄(자동폐쇄장치) [ ]상시개방(연기감지기에 의한 닫힘) ◦ 유입공기배출 [ ]자연배출 [ ]기계배출 [ ]배출구 [ ]제연설비 ◦ 과압방지장치 [ ]플랩댐퍼 [ ]자동차압(과압조절형)댐퍼 [ ]그 밖의 것 [ ]해당없음
[ ]연결 송수관		[ ]전용 [ ]겸용([ ]옥내소화전설비 [ ]스프링클러설비 [ ]기타:) ◦ 설치장소: 동명( ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층 ◦ 방수구 위치 [ ]복도·통로 [ ]계단실 [ ] 계단등의 부근 ◦ 송수구 설치장소:( ), , 중간수조용량: ( )㎥ ◦ 가압송수장치 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층, 실명( ) 전양정:( )m, 토출량:( )ℓ/min [ ]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타 ◦ 기동스위치 설치장소 [ ]송수구 [ ]방재실 [ ]기타( )
[√]연결 살수		◦ 설치대상: 동명(사무동) ◦ 방식 [ ]습식 [√]건식 / [√]지하층 [ ]판매시설 [ ]가스시설 [ ]부속된 연결통로 ◦ 송수구 설치장소:(1층 출입문 옆), 송수구역수: (3)구역
[ ]비상 콘센트		◦ 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하 ( )층 [ ]3상 380V [ ]단상 220V / [ ]접지형 2극 플러그접속기 [ ]접지형 3극 플러그접속기
[ ]무선 통신보조		◦ 설치장소: 동명( ) [ ]지상/[ ]지하 ( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하 ( )층 [ ]전용 [ ]공용 / 방식: [ ]누설동축케이블 [ ]누설동축케이블과 안테나 [ ]안테나 ◦ 접속단자 설치장소( ), ( )
[ ]연소 방지		◦ 방호대상물 [ ]전력사업용 [ ]통신사업용 [ ]그 밖의 것( ) ◦ 송수구역수: ( )구역 / 구역간의 구획 [ ]있다 [ ]일부 있다 [ ]없다
비고		※ 제연설비 설비개요 작성 시 최대 구역 1개소에 대하여 기입합니다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

- 목　　차 -

1. 소화기구 및 자동소화장치 점검표

14. 비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검표

15. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검표

19. 가스누설경보기 점검표

20. 피난기구 및 인명구조기구 점검표

21. 유도등 및 유도표지 점검표

22. 비상조명등 및 휴대용비상조명등 점검표

27. 연결살수설비 점검표

31. 기타사항 점검표

(작성요령) 목차에는 점검을 실시하고자 하는 소방시설명만을 순서대로 기재한다.

1. 소화기구 및 자동소화장치 점검표

번호	점검항목	점검결과
1-A. 소화기구(소화기, 자동확산소화기, 간이소화용구)		
1-A-001	○ 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치되어 있는지 여부	○
1-A-002	○ 설치높이 적합 여부	○
1-A-003	○ 배치거리(보행거리 소형 20m 이내, 대형 30m 이내) 적합 여부	○
1-A-004	○ 구획된 거실(바닥면적 33㎡ 이상)마다 소화기 설치 여부	×
1-A-005	○ 소화기 표지 설치상태 적정 여부	○
1-A-006	○ 소화기의 변형 · 손상 또는 부식 등 외관의 이상 여부	○
1-A-007	○ 지시압력계(녹색범위)의 적정 여부	○
1-A-008	○ 수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부	○
1-A-009	● 설치수량 적정 여부	/
1-A-010	● 적응성 있는 소화약제 사용 여부	/
1-B. 자동소화장치		
	[주거용 주방 자동소화장치]	
1-B-001	○ 수신부의 설치상태 적정 및 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부	
1-B-002	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	
1-B-003	○ 소화약제 방출구의 설치상태 적정 및 외관의 이상 여부	/
1-B-004	○ 감지부 설치상태 적정 여부	
1-B-005	○ 탐지부 설치상태 적정 여부	
1-B-006	○ 차단장치 설치상태 적정 및 정상 작동 여부	
	[상업용 주방 자동소화장치]	
1-B-011	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	/
1-B-012	○ 후드 및 덕트에 감지부와 분사헤드의 설치상태 적정 여부	
1-B-013	○ 수동기동장치의 설치상태 적정 여부	
	[캐비닛형 자동소화장치]	
1-B-021	○ 분사헤드의 설치상태 적합 여부	/
1-B-022	○ 화재감지기 설치상태 적합 여부 및 정상 작동 여부	
1-B-023	○ 개구부 및 통기구 설치 시 자동폐쇄장치 설치 여부	
	[가스 · 분말 · 고체에어로졸 자동소화장치]	
1-B-031	○ 수신부의 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부	/
1-B-032	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	
1-B-033	○ 감지부(또는 화재감지기) 설치상태 적정 및 정상 작동 여부	
비고		

※ 점검항목 중 "●"는 종합정밀점검의 경우에만 해당한다.
※ 점검결과란은 양호 "○", 불량 "×", 해당없는 항목은 "/"로 표시한다.
※ 점검항목 내용 중 "설치기준" 및 "설치상태"에 대한 점검은 정상적인 작동 가능 여부를 포함한다.
※ '비고' 란에는 특정소방대상물의 위치·구조·용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

14. 비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검표

번호	점검항목	점검결
14-A. 비상경보설비		
14-A-001	○ 수신기 설치장소 적정(관리용이) 및 스위치 정상 위치 여부	○
14-A-002	○ 수신기 상용전원 공급 및 전원표시등 정상점등 여부	○
14-A-003	○ 예비전원(축전지) 상태 적정 여부(상시 충전, 상용전원 차단 시 자동절환)	○
14-A-004	○ 지구음향장치 설치기준 적합 여부	○
14-A-005	○ 음향장치(경종 등) 변형 · 손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부	○
14-A-006	○ 발신기 설치 장소, 위치(수평거리) 및 높이 적정 여부	○
14-A-007	○ 발신기 변형 · 손상 확인 및 정상 작동 여부	○
14-A-008	○ 위치표시등 변형 · 손상 확인 및 정상 점등 여부	○
14-B. 단독경보형감지기		
14-B-001	○ 설치 위치(각 실, 바닥면적 기준 추가설치, 최상층 계단실) 적정 여부	/
14-B-002	○ 감지기의 변형 또는 손상이 있는지 여부	/
14-B-003	○ 정상적인 감시상태를 유지하고 있는지 여부(시험작동 포함)	/

비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질

15. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검표

(1면)

번호	점검항목	점검결과
15-A. 경계구역		
15-A-001	● 경계구역 구분 적정 여부	/
15-A-002	● 감지기를 공유하는 경우 스프링클러·물분무소화제연설비 경계구역 일치 여부	/
15-B. 수신기		
15-B-001	○ 수신기 설치장소 적정(관리용이) 여부	○
15-B-002	○ 조작스위치의 높이는 적정하며 정상 위치에 있는지 여부	○
15-B-003	● 개별 경계구역 표시 가능 회선수 확보 여부	/
15-B-004	● 축적기능 보유 여부(환기 · 면적 · 높이 조건 해당할 경우)	/
15-B-005	○ 경계구역 일람도 비치 여부	○
15-B-006	○ 수신기 음향기구의 음량·음색 구별 가능 여부	○
15-B-007	● 감지기·중계기·발신기 작동 경계구역 표시 여부(종합방재반 연동 포함)	/
15-B-008	● 1개 경계구역 1개 표시등 또는 문자 표시 여부	/
15-B-009	● 하나의 대상물에 수신기가 2 이상 설치된 경우 상호 연동되는지 여부	/
15-C. 중계기		
15-C-001	● 중계기 설치위치 적정 여부(수신기에서 감지기회로 도통시험하지 않는 경우)	/
15-C-002	● 설치 장소(조작 · 점검 편의성, 화재 · 침수 피해 우려) 적정 여부	/
15-C-003	● 전원입력 측 배선 상 과전류차단기 설치 여부	/
15-C-004	● 중계기 전원 정전 시 수신기 표시 여부	/
15-C-005	● 상용전원 및 예비전원 시험 적정 여부	/
15-D. 감지기		
15-D-001	● 부착 높이 및 장소별 감지기 종류 적정 여부	/
15-D-002	● 특정 장소(환기불량, 면적협소, 저층고)에 적응성이 있는 감지기 설치 여부	/
15-D-003	○ 연기감지기 설치장소 적정 설치 여부	○
15-D-004	● 감지기와 실내로의 공기유입구 간 이격거리 적정 여부	/
15-D-005	● 감지기 부착면 적정 여부	/
15-D-006	○ 감지기 설치(감지면적 및 배치거리) 적정 여부	○
15-D-007	● 감지기별 세부 설치기준 적합 여부	/
15-D-008	● 감지기 설치제외 장소 적합 여부	/
15-D-009	○ 감지기 변형 · 손상 확인 및 작동시험 적합 여부	×
15-E. 음향장치		
15-E-001	○ 주음향장치 및 지구음향장치 설치 적정 여부	○
15-E-002	○ 음향장치(경종 등) 변형 · 손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부	×
15-E-003	● 우선경보 기능 정상작동 여부	/

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

번호	점검항목	점검결과
15-F. 시각경보장치		
15-F-001	○ 시각경보장치 설치 장소 및 높이 적정 여부	○
15-F-002	○ 시각경보장치 변형 · 손상 확인 및 정상 작동 여부	○
15-G. 발신기		
15-G-001	○ 발신기 설치 장소, 위치(수평거리) 및 높이 적정 여부	○
15-G-002	○ 발신기 변형 · 손상 확인 및 정상 작동 여부	○
15-G-003	○ 위치표시등 변형 · 손상 확인 및 정상 점등 여부	○
15-H. 전원		
15-H-001	○ 상용전원 적정 여부	×
15-H-002	○ 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	○
15-I. 배선		
15-I-001	● 종단저항 설치 장소, 위치 및 높이 적정 여부	/
15-I-002	● 종단저항 표지 부착 여부(종단감지기에 설치할 경우)	/
15-I-003	○ 수신기 도통시험 회로 정상 여부	○
15-I-004	● 감지기회로 송배전식 적용 여부	/
15-I-005	● 1개 공통선 접속 경계구역 수량 적정 여부(P형 또는 GP형의 경우)	/

비고 :

19. 가스누설경보기 점검표

번호	점검항목	점검결과
19-A. 수신부		
19-A-001	○ 수신부 설치 장소 적정 여부	/
19-A-002	○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부	/
19-A-003	○ 음향장치의 음량 · 음색 · 음압 적정 여부	/
19-B. 탐지부		
19-B-001	○ 탐지부의 설치방법 및 설치상태 적정 여부	○
19-B-002	○ 탐지부의 정상 작동 여부	○
19-C. 차단기구		
19-C-001	○ 차단기구는 가스 주배관에 견고히 부착되어 있는지 여부	○
19-C-002	○ 시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개·폐 여부	○
비고		

20. 피난기구 및 인명구조기구 점검표

번호	점검항목	점검결과
20-A. 피난기구 공통사항		
20-A-001	● 대상물 용도별 · 층별 · 바닥면적별 피난기구 종류 및 설치개수 적정 여부	/
20-A-002	○ 피난에 유효한 개구부 확보(크기, 높이에 따른 발판, 창문 파괴장치) 및 관리상태	○
20-A-003	● 개구부 위치 적정(동일직선상이 아닌 위치) 여부	/
20-A-004	○ 피난기구의 부착 위치 및 부착 방법 적정 여부	○
20-A-005	○ 피난기구(지지대 포함)의 변형 · 손상 또는 부식이 있는지 여부	○
20-A-006	○ 피난기구의 위치표시 표지 및 사용방법 표지 부착 적정 여부	○
20-A-007	● 피난기구의 설치제외 및 설치감소 적합 여부	/
20-B. 공기안전매트·피난사다리·(간이)완강기·미끄럼대·구조대		
20-B-001	● 공기안전매트 설치 여부	/
20-B-002	● 공기안전매트 설치 공간 확보 여부	/
20-B-003	● 피난사다리(4층 이상의 층)의 구조(금속성 고정사다리) 및 노대 설치 여부	/
20-B-004	● (간이)완강기의 구조(로프 손상방지) 및 길이 적정 여부	/
20-B-005	● 숙박시설의 객실마다 완강기(1개) 또는 간이완강기(2개 이상) 추가 설치 여부	/
20-B-006	● 미끄럼대의 구조 적정 여부	/
20-B-007	● 구조대의 길이 적정 여부	/
20-C. 다수인 피난장비		
20-C-001	● 설치장소 적정(피난용이, 안전하게 하강, 피난층의 충분한 착지 공간) 여부	/
20-C-002	● 보관실 설치 적정(건물외측 돌출, 빗물 · 먼지 등으로부터 장비 보호) 여부	/
20-C-003	● 보관실 외측문 개방 및 탑승기 자동 전개 여부	/
20-C-004	● 보관실 문 오작동 방지조치 및 문 개방 시 경보설비 연동(경보) 여부	/
20-D. 승강식 피난기·하향식 피난구용 내림식 사다리		
20-D-001	● 대피실 출입문 갑종방화문 설치 및 표지 부착 여부	/
20-D-002	● 대피실 표지(층별 위치표시, 피난기구 사용설명서 및 주의사항) 부착 여부	/
20-D-003	● 대피실 출입문 개방 및 피난기구 작동 시 표시등 · 경보장치 작동 적정 여부 및	/
	감시제어반 피난기구 작동 확인 가능 여부	/
20-D-004	● 대피실 면적 및 하강구 규격 적정 여부	/
20-D-005	● 하강구 내측 연결금속구 존재 및 피난기구 전개 시 장애발생 여부	/
20-D-006	● 대피실 내부 비상조명등 설치 여부	/
20-E. 인명구조기구		
20-E-001	○ 설치 장소 적정(화재시 반출 용이성) 여부	/
20-E-002	○ "인명구조기구" 표시 및 사용방법 표지 설치 적정 여부	/
20-E-003	○ 인명구조기구의 변형 또는 손상이 있는지 여부	/
20-E-004	● 대상물 용도별·장소별 설치 인명구조기구 종류 및 설치개수 적정 여부	/

비고

21. 유도등 및 유도표지 점검표

번호	점검항목	점검결과
21-A. 유도등		
21-A-001	○ 유도등의 변형 및 손상 여부	○
21-A-002	○ 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동시) 점등 여부	○
21-A-003	○ 시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) 여부	×
21-A-004	○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	×
21-A-005	● 설치 장소(위치) 적정 여부	/
21-A-006	● 설치 높이 적정 여부	/
21-A-007	● 객석유도등의 설치 개수 적정 여부	/
21-B. 유도표지		
21-B-001	○ 유도표지의 변형 및 손상 여부	/
21-B-002	○ 설치 상태(유사 등화광고물·게시물 존재, 쉽게 떨어지지 않는 방식) 적정 여부	/
21-B-003	○ 외광 · 조명장치로 상시 조명 제공 또는 비상조명등 설치 여부	/
21-B-004	○ 설치 방법(위치 및 높이) 적정 여부	/
21-C. 피난유도선		
21-C-001	○ 피난유도선의 변형 및 손상 여부	/
21-C-002	○ 설치 방법(위치 · 높이 및 간격) 적정 여부	/
	[축광방식의 경우]	
21-C-011	● 부착대에 견고하게 설치 여부	/
21-C-012	○ 상시조명 제공 여부	/
	[광원점등방식의 경우]	
21-C-021	○ 수신기 화재신호 및 수동조작에 의한 광원점등 여부	/
21-C-022	○ 비상전원 상시 충전상태 유지 여부	/
21-C-023	● 바닥에 설치되는 경우 매립방식 설치 여부	/
21-C-024	● 제어부 설치위치 적정 여부	/
비고		

22. 비상조명등 및 휴대용비상조명등 점검표

번호	점검항목	점검결과
22-A. 비상조명등		
22-A-001	○ 설치 위치(거실, 지상에 이르는 복도·계단, 그 밖의 통로) 적정 여부	/
22-A-002	○ 비상조명등 변형 · 손상 확인 및 정상 점등 여부	/
22-A-003	● 조도 적정 여부	/
22-A-004	○ 예비전원 내장형의 경우 점검스위치 설치 및 정상 작동 여부	/
22-A-005	● 비상전원 종류 및 설치장소 기준 적합 여부	/
22-A-006	○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	/
22-B. 휴대용비상조명등		
22-B-001	○ 설치 대상 및 설치 수량 적정 여부	○
22-B-002	○ 설치 높이 적정 여부	○
22-B-003	○ 휴대용비상조명등의 변형 및 손상 여부	○
22-B-004	○ 어둠 속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지 여부	○
22-B-005	○ 사용 시 자동으로 점등되는지 여부	×
22-B-006	○ 건전지를 사용하는 경우 유효한 방전 방지조치가 되어있는지 여부	○
22-B-007	○ 충전식 배터리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부	/

비고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/

27. 연결살수설비 점검표

번호	점검항목	점검결과
27-A. 송수구		
27-A-001	○ 설치장소 적정 여부	○
27-A-002	○ 송수구 구경(65㎜) 및 형태(쌍구형) 적정 여부	○
27-A-003	○ 송수구역별 호스접결구 설치 여부(개방형 헤드의 경우)	○
27-A-004	○ 설치 높이 적정 여부	○
27-A-005	● 송수구에서 주배관 상 연결배관 개폐밸브 설치 여부	/
27-A-006	○ "연결살수설비 송수구" 표지 및 송수구역 일람표 설치 여부	○
27-A-007	○ 송수구 마개 설치 여부	○
27-A-008	○ 송수구의 변형 또는 손상 여부	○
27-A-009	● 자동배수밸브 및 체크밸브 설치 순서 적정 여부	/
27-A-010	○ 자동배수밸브 설치 상태 적정 여부	○
27-A-011	● 1개 송수구역 설치 살수헤드 수량 적정 여부(개방형 헤드의 경우)	/
27-B. 선택밸브		
27-B-001	○ 선택밸브 적정 설치 및 정상 작동 여부	/
27-B-002	○ 선택밸브 부근 송수구역 일람표 설치 여부	/
27-C. 배관 등		
27-C-001	○ 급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부	/
27-C-002	● 동결방지조치 상태 적정 여부(습식의 경우)	/
27-C-003	● 주배관과 타 설비 배관 및 수조 접속 적정 여부(폐쇄형 헤드의 경우)	/
27-C-004	○ 시험장치 설치 적정 여부(폐쇄형 헤드의 경우)	/
27-C-005	● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부	/
27-D. 헤드		
27-D-001	○ 헤드의 변형·손상 유무	○
27-D-002	○ 헤드 설치 위치 · 장소 · 상태(고정) 적정 여부	○
27-D-003	○ 헤드 살수장애 여부	○

비고

31. 기타사항 점검표

번호	점검항목	점검결과
31-A. 피난·방화시설		
31-A-001	○ 방화문 및 방화셔터의 관리 상태(폐쇄 · 훼손 · 변경) 및 정상 기능 적정 여부	○
31-A-002	● 비상구 및 피난통로 확보 적정 여부(피난·방화시설 주변 장애물 적치 포함)	/
31-B. 방염		
31-B-001	● 선처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능시험성적서 및 합격표시 확인)	/
31-B-002	● 후처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능검사결과 확인)	/
비고	※ 방염성능시험성적서, 합격표시 및 방염성능검사결과의 확인이 불가한 경우 비고에 기재한다.	